



VKF Technische Auskunft Nr. 26605

Inhaber /-in

ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Hersteller /-in

ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
3292 Busswil
Schweiz

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

REGOPIR HF

Beschreibung

Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), RD=30.2-40.8kg/m³

Anwendung

RF3

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '231000114-1' (20.11.2019), Prüfbericht '231000114-2' (20.11.2019), Klassifizierungsbericht '231000114-3' (20.11.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'R0115' (21.08.2020)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung

Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

01.01.2023

Ersetzt Dokument vom

02.03.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler