



VKF Technische Auskunft Nr. 27501

Inhaber /-in

ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Hersteller /-in

ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
3292 Busswil
Schweiz

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

REGOPIR HF ALU STUCCO SCHALEN

Beschreibung

Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), einseitig kaschiert mit Alu-Folie
(D=0.05mm, MA=135.5g/m²), RD=28.05-37.95kg/m³, D=20-120mm

Anwendung

RF3

Unterlagen

L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '14629/07' (04.10.2021), Prüfbericht '14629/08'
(04.10.2021), Beurteilung '14628' (07.10.2021); Hersteller: Leistungserklärung 'R0118'
(06.12.2021)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung

Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

01.01.2023

Ersetzt Dokument vom

02.03.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler