



VKF Technische Auskunft Nr. 31696

Inhaber /-in
ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Hersteller /-in
ISOPARTNER Schweiz AG/ISOPARTNER Suisse SA
3292 Busswil
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt REGOPIR HF ALU GITTER SCHALEN

Beschreibung Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), einseitig kaschiert mit Alu-Folie
(D=0.05mm, MA=135.5g/m²), RD=28.05-37.95kg/m³, D=20-120mm

Anwendung RF3

Unterlagen L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht 'E01521/07' (04.10.2021), Prüfbericht 'E01521/08'
(04.10.2021), Klassifizierungsbericht 'E01521 rev1' (25.01.2022); Hersteller:
Leistungserklärung 'R0117' (06.10.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2023
Ersetzt Dokument vom 02.03.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler